

Отчет о результатах проверки надзорными органами МБДОУ детский сад № 19 в 2013 г.

№ п/п	Наименование ОУ (по Уставу)	Наименование надзорного органа	Предписания, выданные по результатам проверок (с указанием реквизитов предписания- № и даты, а также всех пунктов выявленных нарушений), каждый пункт обязательно указывать в отдельной строке, строчки не объединять!!!
1	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 городского округа Самара Зубчаниновское шоссе, 122-а	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	Предписание № 05/1120 от 11.11.2013г.
1. Для разделения групповых площадок друг от друга и отделение площадок от хозяйственной зоны использовать зеленые насаждения			
2. Организовать доставку полуфабрикатов на пищеблок .			
3. Стены в группе №1 в спальном помещении привести в соответствие санитарных требований			
4. В буфетной группы №3 восстановить облицовочную глазурованную плитку для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств			
5. При расстановке кроватей обеспечить свободный проход для детей между кроватями, и наружными стенами			
6. Не использовать посуду с отбитыми краями, сколами			
7. Во всех производственных помещениях, моечных установить раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители			
8. Суточную пробу отбирать в объеме не менее 100 гр.			
9. На правоведения медицинской деятельности получить лицензию.			
2.		Управление Госпожнадзора по Кировскому району	Предписание № 604/1/1 от 27.09.2013г.
1. В помещении тамбура на 1-ом этаже установить световое табло «Выход» над эвакуационным выходом			
2. Эвакуационные знаки пожарной безопасности на объекте установить на высоте не менее 2-х метров.			
3. На дверях помещений складского назначения наклеить обозначения их			

			<p>категорий по взрывопожарной и пожарной опасности</p> <p>4.Отделку стен и потолков зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий в ДОУ выполнить из материалов не выше класса КМ0 или КМ1</p> <p>5.В спальнях помещениях отделочные материалы и покрытия полов применить с не более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2</p> <p>6.На объекте не использовать удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.</p> <p>7. Предоставить сертификат пожарной безопасности, подтверждающий соответствие требованиям предъявляемым к материалам применяемым для отделки стен путей эвакуации на 1-ом и 2- ом эт.(панели)</p> <p>8.Оборудовать пожарной сигнализацией помещения: тамбура №1, №3, электрощитовой на 1-ом эт, складское помещение на кухне 1-ого эт.</p> <p>9. Провода СОУЭ проложить в не горючих строительных конструкциях</p>
--	--	--	--

Заведующий
МБДОУ детским
садом № 19

О.Н.Сычева